


## Husets energianvändning



Energideklaration för Maria Prästgårdsgata 1a, Stockholm.

- Detta hus använder 197 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 32 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 116–142 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 110 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2010-03-30 av:

Magnus Persson, Seveko VVS Konsult AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.