

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Gröna Bygget i Sverige ABBygggeramikrådets behörighetsnummer 201505221Org.nummer 559005-9092Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Trygg HansaObjekt Badrum Dukvägen 18 1 Tr 168 73 BrommaBeställare Helena Saagpaak☐ Nyproduktion ☒ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2015-10-02 till 2015-12-28

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Sopro</u>	Systembenämning <u>AEB 640</u>
☒ Väggtätning 1	Tillverkare/Leverantör <u>Sopro</u>	Systembenämning <u>AEB 640</u>
☒ Väggtätning 2	Tillverkare/Leverantör <u>Sopro</u>	Systembenämning <u>AEB 640</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Stambyte gjort och därmed befintligt avloppssystem använt

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Robert Granlund

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Robert GranlundOrt och datum Länna/Stockholm 2016-01-19

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag**Vatten
täta
våtrum**

Bygggeramikrådet