

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Stockholms Platt & Matt AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

970008463

Org.nummer 556528-3701

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Brim

Objekt Norrskensbacken 1

Beställare Gull-Britt Harm

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2025-03-05 till 2025-03-11

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs G 12-3b

☒ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs V 12-2b

☒ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Höganäs Systembenämning Höganäs V 12-2b

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja

☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja

☒ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja

☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja

☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV Bad Lgh 1403

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Dennis Olsson

Våtrumsansvarig arbetsledare Mark Leistner

Ort och datum Sundbyberg 2025-04-25

Namnteckning Signerat via BankID

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet