

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Lena Jonsson
Bergsvägen 9
184 95 LJUSTERÖ

Delegationsbeslut

Datum 2015-10-21
Ärendenr: MHN-2015-2008 446
Fastighetsbeteckning: NOLSJÖ 1:18

Tillstånd till avlopp på Nolsjö 1:18

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 § miljöbalken och 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att lämna tillstånd till inrättande av avloppsanordning för BDT (bad, disk och tvätt) och WC-avloppsvatten på fastigheten Nolsjö 1:18 i Österåkers kommun. Avloppet ska inrättas i enlighet med ansökan samt i övrigt enligt villkor i beslutet.

Tillståndet avser avlopp från ett hushåll. Avloppsanordningen ska bestå av ett biologiskt reningssystem av typen ACT Natural från Alnarp cleanwater med kalkbaserat efterpoleringssystem för fosforåtervinning och med utsläpp till mark via en stenkista / krossbädd. Stenkistan / krossbädden förses med bräddavlopp till dike.

Villkor

- Inrättande av avloppsanordning och installationsarbeten ska utföras av sakkunnig och enligt tillverkarens anvisningar.
- Service och skötselåtgärder ska journalföras och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten på begäran.
- Fosforfällan måste vara av den typ där kalkmaterialet förvaras i säck för att möjliggöra tömningen vid byte av material.
- Ett avtal ska upprättas för service av avloppsanordningen. Vid misstanke om nedsatt funktion ska prov tas på utgående avloppsvatten avseende totalfosfor och BOD₇. Analysresultatet ska sparas och kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten på begäran.

Information

- Arbetet med avloppsanordningen ska påbörjas inom två år och slutföras inom fem år, från det att tillståndet vunnit laga kraft, annars upphör tillståndet att gälla.
- Anläggningsarbetet ska noggrant dokumenteras med bilder som sedan ska bifogas till blanketten "Intyg om utförd avloppsanordning".
- När avloppet är färdigt ska blanketten "Intyg om utförd avloppsanläggning" fyllas i och skickas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

- Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens utförande, skötsel och funktion.
- Kontroll bör ske av anläggningens tekniska funktion i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Tillståndet är en värdehandling som hör till fastigheten.

Avgift

Avgift enligt gällande fast taxa tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften uppgår till 8200 kronor. Faktura skickas i separat försändelse.

FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Anders Ekström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
08-540 813 13
anders.ekstrom@osteraker.se

Bifogas: Blanketten ”Intyg om utförd anläggning”, Informationsblad

Kopia: akt, MHN delg